

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ-ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Η προμήθεια καυσίμων θα καλύψει τις ανάγκες του Γ.Ν.Άρτας και των τμημάτων αρμοδιότητάς του, (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ Άρτας, Δ.Ι.Ε.Κ. Άρτας, Ξενώνας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «ΜΕΛΙΣΑΝΘΙΑ» και του Α΄ προστατευόμενου διαμερίσματος αυτού).

**Η ποιότητα των καυσίμων** θα είναι η ίδια με των κρατικών διυλιστηρίων και θα πρέπει να πληρούν απόλυτα τις αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, των σχετικών νόμων καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών Αγορανομικών Διατάξεων κατά περίπτωση:

1. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 1) 467/2002 ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος Β' 2) 469/2002 ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος Β' 3) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β' 4) ΑΧΣ 316/2010 ΦΕΚ 501/2012 τεύχος Β' 5) ΑΧΣ 316/2010 ΦΕΚ 4217/2016 τεύχος Β'.
2. Το πετρέλαιο κίνησης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 1) 514/2004 ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος Β' 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β' 3) ΑΧΣ 316/2010 ΦΕΚ 501/2012 τεύχος Β' 4) ΑΧΣ 316/2010 ΦΕΚ 4217/2016 τεύχος Β'.
3. Η βενζίνη αμόλυβδη θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 1) ΑΧΣ 510/2004 ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β' 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β' 3) ΑΧΣ 316/2010 ΦΕΚ 501/2012 τεύχος Β' 4) ΑΧΣ 316/2010 ΦΕΚ 4217/2016 τεύχος Β'.

### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

- Βάσει της υπ' αριθ. **26992/2023** σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων των ποσοτήτων για την κάλυψη αναγκών, καθώς και των επισυναπτόμενων δελτίων μέσης εβδομαδιαίας λιανικής τιμής υγρών καυσίμων προκύπτουν τα παρακάτω:

<b>ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ</b>				
	<b>ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ (LT)</b>	<b>ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ συμπ. ΦΠΑ</b>
<b>1</b>	Βενζίνη Αμόλυβδη	6.500	1,926 €	12.519,00 €
<b>2</b>	Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων Diesel	330.000	1,711 €	564.630,00 €
<b>3</b>	Πετρέλαιο Θέρμανσης	155.000	1,351 €	209.405,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>786.554,00 €</b>

- Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άρτας για την μετακίνηση των ασθενοφόρων που παραχωρούνται από το ΕΚΑΒ για τις δευτερογενείς διακομιδές του Γ. Ν. Άρτας,

<b>ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ</b>				
	<b>ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ (LT/ΕΤΟΣ)</b>	<b>ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ συμπ. ΦΠΑ</b>
1	Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων Diesel	10.000	1,711 €	17.110,00 €

**Σημείωση:** Η παραλαβή των καυσίμων θα γίνεται από τους οδηγούς των ασθενοφόρων.

- Βάσει του ανωτέρω σχετικού (1) και των επισυναπτόμενων δελτίων μέσης εβδομαδιαίας λιανικής τιμής υγρών καυσίμων προκύπτουν τα παρακάτω:

<b>ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ ΑΡΤΑΣ</b>				
	<b>ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ (LT)</b>	<b>ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ συμπ. ΦΠΑ</b>
<b>1</b>	Βενζίνη Αμόλυβδη	3.000	1,926 €	5.778,00 €
<b>2</b>	Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων Diesel	500	1,711 €	855,50 €
<b>3</b>	Πετρέλαιο Θέρμανσης	15.000	1,351 €	20.265,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>26.898,50 €</b>

- Βάσει του ανωτέρω σχετικού (2) και των επισυναπτόμενων δελτίων μέσης εβδομαδιαίας λιανικής τιμής υγρών καυσίμων προκύπτουν τα παρακάτω:

<b>ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΕΛΙΣΑΝΘΙΑ</b>				
	<b>ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ (LT)</b>	<b>ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ συμπ. ΦΠΑ</b>
<b>1</b>	Πετρέλαιο Θέρμανσης	8.000	1,351 €	10.808,00 €

<b>ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΕΛΙΣΑΝΘΙΑ - Α΄ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ</b>				
	<b>ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ (LT)</b>	<b>ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ συμπ. ΦΠΑ</b>
<b>1</b>	Πετρέλαιο Θέρμανσης	2.000	1,351 €	2.702,00 €

- Βάσει του ανωτέρω σχετικού (3) και των επισυναπτόμενων δελτίων μέσης εβδομαδιαίας λιανικής τιμής υγρών καυσίμων προκύπτουν τα παρακάτω:

<b>Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΤΑΣ</b>				
	<b>ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ (LT)</b>	<b>ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ συμπ. ΦΠΑ</b>
<b>1</b>	Πετρέλαιο Θέρμανσης	1.500	1,351 €	2.026,50 €

**Συνολικός Προυπολογισμός 846.099,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ**

**Συγκεντρωτικά έχουμε:**

<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>M/M</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ συμπ. ΦΠΑ</b>
	<b>ΟΜΑΔΑ Α</b>			
<b>1</b>	<b>ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ ΑΡΤΑΣ, ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΕΛΙΣΑΝΘΙΑ Α΄ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ</b>	<b>181.500</b>	<b>ΛΙΤΡΟ</b>	<b>245.206,50€</b>

	<b>Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΤΑΣ</b>			
<b>2</b>	<b>ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ ΑΡΤΑΣ</b>	<b>9.500</b>	<b>ΛΙΤΡΟ</b>	<b>18.297,00€</b>
	<b>ΟΜΑΔΑ Β</b>			
<b>1</b>	<b>ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΝΤΙΖΕΛ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ ΑΡΤΑΣ</b>	<b>330.500</b>	<b>ΛΙΤΡΟ</b>	<b>565.485,50€</b>
<b>2</b>	<b>ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΝΤΙΖΕΛ - ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ</b>	<b>10.000</b>	<b>ΛΙΤΡΟ</b>	<b>17.110,00€</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>846.099,00€</b>

Ως τιμή σύμβασης ορίζεται η μέση τιμή λιανικής πώλησης των πρατηρίων που ευρίσκονται σε απόσταση μέχρι εννέα χιλιομέτρων (**9km**) από το κέντρο της πόλης της Άρτας. Αυτή θα γνωστοποιείται από το Τμήμα Εμπορίου στον προμηθευτή κάθε Δευτέρα και θα ισχύει για όλη την εβδομάδα.

Το πετρέλαιο κίνησης που θα χορηγείται στο Γ. Ν. Άρτας και στις άλλες υγειονομικές μονάδες, θα πρέπει να πληροί τις ποιοτικές προδιαγραφές των Ελληνικών διυλιστηρίων. Ο προμηθευτής υποχρεούται να έχει ολόκληρη την εκάστοτε αιτούμενη ποσότητα καυσίμου. Δεν μπορεί να επικαλεσθεί έλλειψη για οποιαδήποτε αιτία, εκτός αν αυτό βεβαιώνεται από το Τμήμα Εμπορίου.

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις δεξαμενές του Γ. Ν. Άρτας και των άλλων υγειονομικών μονάδων με δαπάνη και ευθύνη του προμηθευτή, τακτικά και ανελλιπώς ύστερα από αίτηση της υπηρεσίας.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τις απαιτούμενες ποσότητες εντός εικοσιτετράωρου (εργάσιμες ημέρες και ώρες), κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης ή email.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελεί τους όρους της σύμβασης εξυπηρετώντας την υπηρεσία μας και σε περίπτωση που από υπαιτιότητα του δημιουργηθεί οποιαδήποτε ανωμαλία θα εφαρμοστούν οι κείμενες διατάξεις.

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των καυσίμων θα γίνεται από τριμελή επιτροπή, η οποία θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Άρτας.

Αντικείμενο της επιτροπής θα είναι :

1. Ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από τον προμηθευτή.
2. Έλεγχος μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, όπως χρώματος κ.λ.π.
3. Η παραλαβή θα γίνεται με σύνταξη αντίστοιχου εντύπου παραλαβής, όπου θα αναφέρεται αναλυτικά το είδος, η ποσότητα και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα του χορηγούμενου καυσίμου και θα υπογράφεται από τον προμηθευτή και την επιτροπή. Σε περίπτωση άρνησης θα γίνεται σχετική παρατήρηση στο πρωτόκολλο.

#### **Ποιοτικοί έλεγχοι – Δειγματοληψία**

##### **1. Ο έλεγχος διακρίνεται σε :**

- 1.1. Ποιοτικό και
- 1.2. Ποσοτικό

##### **1.1 Ο ποιοτικός έλεγχος συνίσταται :**

1. Στην παρατήρηση του χαρακτηριστικού χρώματος για το κάθε είδος καυσίμου ( π.χ πετρέλαιο θέρμανσης κόκκινο, πετρέλαιο κίνησης σε φυσικό χρώμα κιτρινωπό).
2. Στη λήψη δειγμάτων και την αποστολή τους για εργαστηριακό έλεγχο στην αρμόδια χημική υπηρεσία η δαπάνη του οποίου βαρύνει τον προμηθευτή. Η δειγματοληψία διενεργείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά την ώρα της εκφόρτωσης όταν κριθεί σκόπιμο ή

οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας για την ποιότητα. Η δειγματοληψία γίνεται παρουσία του Βυτιοφορέα. Ο Βυτιοφορέας κατά την ώρα της εκφόρτωσης αφού του ζητηθεί υποχρεούται να παραδίδει στην επιτροπή παραλαβής δείγμα, σύμφωνα με το αρ. 101 της υπ' αριθ. 91354 Απόφασης (ΦΕΚ 2983/30-8-2017), του καυσίμου ποσότητας ενός λίτρου, το οποίο θα λαμβάνεται από τον σωλήνα εκφόρτωσης μετά την διέλευση των είκοσι πρώτων λίτρων.

**1.2** Για τον ποσοτικό έλεγχο παραλαβής των καυσίμων θα πρέπει:

Πέρα από την καταγραφή της ένδειξης του μετρητού του βυτιοφόρου να έχει υπολογιστεί η χωρητικότητα των δεξαμενών που αποθηκεύεται το καύσιμο και με ειδικές βαθμολογημένες βέργες να μετράται το ύψος του καυσίμου πριν και μετά την παράδοση (προμέτρηση – επιμέτρηση δεξαμενής). Τα ύψη αυτά θα σημειώνονται στο Δελτίο πώλησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 282 της 07/2009 Αγορανομικής διάταξης για την διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Εφόσον διαπιστωθεί διαφορά μεταξύ της ένδειξης του μετρητή του βυτιοφόρου και της ένδειξης της δεξαμενής του καταναλωτή, κατά την ογκομέτρηση της τελευταίας μετά την παράδοση, λαμβάνεται πάντα υπόψη η ένδειξη της ογκομετρηθείσας δεξαμενής. (άρθρο 291 της 07/2009 Αγορανομικής διάταξης).