

Τεχνικές Προδιαγραφές για τον έλεγχο των δοχείων πίεσης του Γ.Ν. Άρτας

Για τα κάτωθι δοχεία πίεσης του Νοσοκομείου μας:

1. Ατμολέβητες: 2 τεμάχια
2. Λέβητας ζεστού νερού χρήσης: 1 τεμάχιο
3. Αεροφυλάκια: 2 τεμάχια

Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από **πιστοποιημένο φορέα** βάσει της υπ' αριθ. **14165/Φ.17.4/373/1993 (ΦΕΚ 673/Β/1993)** Υπουργικής Απόφασης, περιοδικός έλεγχος κατά τον οποίο σε πρώτη φάση, θα εξεταστούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αεροφυλακίων (ύπαρξη πινακιδίου με τα στοιχεία κατασκευής, πίεση λειτουργίας, πίεση δοκιμής, πάχη ελασμάτων) καθώς και τα πιστοποιητικά κατασκευής ή τα πιστοποιητικά προηγούμενων περιοδικών ελέγχων, δήλωση συμμόρφωσης (CE) κλπ.

Ακολούθως θα πρέπει να πραγματοποιηθούν τα παρακάτω:

1. Εξωτερικός οπτικός έλεγχος των δοχείων πίεσης.
2. Μέτρηση πάχους των ελασμάτων των δοχείων πίεσης.
3. Έλεγχος της καλής λειτουργίας των ασφαλιστικών σύμφωνα με τη μέγιστη πίεση λειτουργίας.
4. Υδραυλική δοκιμή σε πίεση **1,5** φορά μεγαλύτερη της μέγιστης πίεσης λειτουργίας.

Απαραίτητα κριτήρια για τη συμμετοχή του πιστοποιημένου φορέα στον διαγωνισμό είναι να διαθέτει **ISO 17020, ISO 17065** και η λειτουργία του να είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς του Ε.ΣΥ.Δ και τις απαιτήσεις της ισχύουσας Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνεται και η έκδοση πιστοποιητικών παραλαβής των 2 ατμολεβητών και του λέβητα ζεστού νερού χρήσης.